



6. 图例说明:
- | | |
|--|-------------------------|
| | 表示明敷 $\Phi 12$ 热浸镀锌圆钢 |
| | 表示暗敷, 利用板内不小于 $\Phi 12$ |
| | 建筑金属铝板或金属栏杆作接 |
| | 表示引下线, 接杆 |

CAPOL 華陽國際

深圳市華陽國際工程設計股份有限公司
SHENZHEN CAPOL INTERNATIONAL & ASSOCIATES CO., LTD.

年雷击计算表(矩形建筑物)		
	建筑物的长L(m)	62.8
	建筑物的宽W(m)	29.9
	建筑物的高H(m)	38
	等效面积A _{eq} (km ²)	0.0356
	建筑物属性	住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物
气象 参数	地区	广东省
	年平均雷暴日Td(d/a)	73.9
	年平均密度N _g (次/(km ² ·a))	7.3900
计算 结果	预计雷击次数N(次/a)	0.2646
	防雷类别	第二类防雷