强电主要设备材料表(续)

序号	名　　称	规　格　型　号	单位	数　量
1	矿物绝缘高压耐火电力电缆	GAN-BTGYZ-8.7/15kV-3x300	米	长度按实际测量定
	（阻燃类别不低于A类）	GAN-BTGYZ-8.7/15kV-3x240	米	长度按实际测量定
	（燃烧性能不低于B1级）	GAN-BTGYZ-8.7/15kV-3x150	米	长度按实际测量定
	（耐火持续供电时间不小于3h）	GAN-BTGYZ-8.7/15kV-3x120	米	长度按实际测量定
		GAN-BTGYZ-8.7/15kV-3x70	米	长度按实际测量定
2	无滴落难燃高压电力电缆	GAZ-YJTGZ-8.7/15kV-3x300	米	长度按实际测量定
	（阻燃类别不低于A类）	GAZ-YJTGZ-8.7/15kV-3x240	米	长度按实际测量定
	（燃烧性能不低于B1级）	GAZ-YJTGZ-8.7/15kV-3x150	米	长度按实际测量定
		GAZ-YJTGZ-8.7/15kV-3x120	米	长度按实际测量定
		GAZ-YJTGZ-8.7/15kV-3x70	米	长度按实际测量定
3	耐火封闭母线	AMSNH-3200A/5P/IP66	米	长度按实际测量定
	（耐火持续供电时间不小于3h）	AMSNH-2500A/5P/IP66	米	长度按实际测量定
		AMSNH-2000A/5P/IP66	米	长度按实际测量定
		AMSNH-1600A/5P/IP66	米	长度按实际测量定
		AMSNH-1250A/5P/IP66	米	长度按实际测量定
		AMSNH-1000A/5P/IP66	米	长度按实际测量定
		AMSNH-800A/5P/IP66	米	长度按实际测量定
4	封闭母线	AMS-3200A/5P/IP65	米	长度按实际测量定
		AMS-2500A/5P/IP65	米	长度按实际测量定
		AMS-2000A/5P/IP65	米	长度按实际测量定
		AMS-1600A/5P/IP65	米	长度按实际测量定
		AMS-1250A/5P/IP65	米	长度按实际测量定
		AMS-1000A/5P/IP65	米	长度按实际测量定
		AMS-800A/5P/IP65	米	长度按实际测量定
		AMS-630A/5P/IP65	米	长度按实际测量定
		AMS-500A/5P/IP65	米	长度按实际测量定
		AMS-400A/5P/IP65	米	长度按实际测量定
5	柔性矿物绝缘耐火电力电缆	RTTZ-750V-4x240+1x120	米	长度按实际测量定
	（阻燃类别不低于A类）	RTTZ-750V-4x185+1x95	米	长度按实际测量定
	（燃烧性能不低于A级）	RTTZ-750V-4x150+1x70	米	长度按实际测量定
	（耐火持续供电时间不小于3h）	RTTZ-750V-4x120+1x70	米	长度按实际测量定
		RTTZ-750V-4x95+1x50	米	长度按实际测量定
		RTTZ-750V-4x70+1x35	米	长度按实际测量定
		RTTZ-750V-4x50+1x25	米	长度按实际测量定
		RTTZ-750V-4x35+1x16	米	长度按实际测量定
		RTTZ-750V-4x25+1x16	米	长度按实际测量定
		RTTZ-750V-5x16	米	长度按实际测量定
		RTTZ-750V-5x10	米	长度按实际测量定
		RTTZ-750V-5x6	米	长度按实际测量定
		RTTZ-750V-5x4	米	长度按实际测量定
		RTTZ-750V-5x2.5	米	长度按实际测量定
6	隔热型矿物绝缘耐火电力电缆	GAN-BTGYZ-0.6/1kV-4x50+1x25	米	长度按实际测量定
	（阻燃类别不低于A类）	GAN-BTGYZ-0.6/1kV-4x35+1x16	米	长度按实际测量定
	（燃烧性能不低于B1级）	GAN-BTGYZ-0.6/1kV-4x25+1x16	米	长度按实际测量定
	（耐火持续供电时间不小于3h）	GAN-BTGYZ-0.6/1kV-5x16	米	长度按实际测量定
		GAN-BTGYZ-0.6/1kV-5x10	米	长度按实际测量定
		GAN-BTGYZ-0.6/1kV-5x6	米	长度按实际测量定
		GAN-BTGYZ-0.6/1kV-5x4	米	长度按实际测量定
		GAN-BTGYZ-0.6/1kV-5x2.5	米	长度按实际测量定
7	隔热型预分支矿物绝缘耐火电力电缆	SLFZ-BTWTYZ-0.6/1kV-4x240+1x120	米	长度按实际测量定
	（阻燃类别不低于A类）	SLFZ-BTWTYZ-0.6/1kV-4x185+1x95	米	长度按实际测量定
	（燃烧性能不低于B1级）	SLFZ-BTWTYZ-0.6/1kV-4x150+1x70	米	长度按实际测量定
	（耐火持续供电时间不小于3h）	SLFZ-BTWTYZ-0.6/1kV-4x120+1x70	米	长度按实际测量定
		SLFZ-BTWTYZ-0.6/1kV-4x95+1x50	米	长度按实际测量定
		SLFZ-BTWTYZ-0.6/1kV-4x70+1x35	米	长度按实际测量定
		SLFZ-BTWTYZ-0.6/1kV-4x50+1x25	米	长度按实际测量定
		SLFZ-BTWTYZ-0.6/1kV-4x35+1x16	米	长度按实际测量定
		SLFZ-BTWTYZ-0.6/1kV-4x25+1x16	米	长度按实际测量定
		SLFZ-BTWTYZ-0.6/1kV-5x16	米	长度按实际测量定
		SLFZ-BTWTYZ-0.6/1kV-5x10	米	长度按实际测量定
		SLFZ-BTWTYZ-0.6/1kV-5x6	米	长度按实际测量定

注：1、图中具体标有安装高度的以图中为准；2、图中具体注明有灯具功率参数的以图中为准；3、图中具体注明有插座参数的以图中为准；4、其余有遗漏或非主要设备材料请参见强电图例符号；5、其它电缆还有3+2型电缆。

强电主要设备材料表(续)

序号	名　　称	规　格　型　号	单位	数　量
8	无滴落难燃电力电缆	GAZ-YJTGZ-0.6/1kV-4x240+1x120	米	长度按实际测量定
	（阻燃类别不低于A类）	GAZ-YJTGZ-0.6/1kV-4x185+1x95	米	长度按实际测量定
	（燃烧性能不低于B1级）	GAZ-YJTGZ-0.6/1kV-4x150+1x70	米	长度按实际测量定
		GAZ-YJTGZ-0.6/1kV-4x120+1x70	米	长度按实际测量定
		GAZ-YJTGZ-0.6/1kV-4x95+1x50	米	长度按实际测量定
		GAZ-YJTGZ-0.6/1kV-4x70+1x35	米	长度按实际测量定
		GAZ-YJTGZ-0.6/1kV-4x50+1x25	米	长度按实际测量定
		GAZ-YJTGZ-0.6/1kV-4x35+1x16	米	长度按实际测量定
		GAZ-YJTGZ-0.6/1kV-4x25+1x16	米	长度按实际测量定
		GAZ-YJTGZ-0.6/1kV-5x16	米	长度按实际测量定
		GAZ-YJTGZ-0.6/1kV-5x10	米	长度按实际测量定
		GAZ-YJTGZ-0.6/1kV-5x6	米	长度按实际测量定
		GAZ-YJTGZ-0.6/1kV-5x4	米	长度按实际测量定
		GAZ-YJTGZ-0.6/1kV-5x2.5	米	长度按实际测量定
9	低烟无卤B类阻燃耐火控制电缆	WDZBN(B3)-KYJY-0.45/0.75kV-7x1.5	米	长度按实际测量定
	（阻燃类别不低于B类）	WDZBN(B3)-KYJY-0.45/0.75kV-4x1.5	米	长度按实际测量定
	（燃烧性能不低于B3级）	WDZBN(B3)-KYJY-0.45/0.75kV-2x1.5	米	长度按实际测量定
10	低烟无卤B类阻燃控制电缆	WDZA(B1)-KYJY-0.45/0.75kV-7x1.5	米	长度按实际测量定
	（阻燃类别不低于B类）	WDZA(B1)-KYJY-0.45/0.75kV-4x1.5	米	长度按实际测量定
	（燃烧性能不低于B3级）	WDZA(B1)-KYJY-0.45/0.75kV-2x1.5	米	长度按实际测量定
11	低烟无卤B类阻燃耐火电线	WDZBN(B3)-BYJ-0.45/0.75kV-10mm^2	米	长度按实际测量定
	（阻燃类别不低于B类）	WDZBN(B3)-BYJ-0.45/0.75kV-6mm^2	米	长度按实际测量定
	（燃烧性能不低于B3级）	WDZBN(B3)-BYJ-0.45/0.75kV-4mm^2	米	长度按实际测量定
		WDZBN(B3)-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2	米	长度按实际测量定
12	低烟无卤B类阻燃电线	WDZB(B3)-BYJ-0.45/0.75kV-10mm^2	米	长度按实际测量定
	（阻燃类别不低于B类）	WDZB(B3)-BYJ-0.45/0.75kV-6mm^2	米	长度按实际测量定
	（燃烧性能不低于B3级）	WDZB(B3)-BYJ-0.45/0.75kV-4mm^2	米	长度按实际测量定
		WDZB(B3)-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm^2	米	长度按实际测量定
13	低烟无卤B类阻燃耐火双绞电线	WDZBN(B3)-RYJS-0.45/0.75kV-1.5mm^2	米	长度按实际测量定
	（阻燃类别不低于B类）			
	（燃烧性能不低于B3级）			
14	镀锌钢管	SC150,SC100,SC80,SC65	米	长度按实际测量定
		SC50,SC40,SC32,SC25	米	长度按实际测量定
15	热镀锌圆钢	ø10,ø12	米	长度按实际测量定
16	难燃　PVC管	PC40,PC32,PC25,PC20,	米	长度按实际测量定
17	热镀锌扁钢	-40x4	米	长度按实际测量定
18	干簧水位信号器		个	数量按实际测量定
19	浮球水位信号器		个	数量按实际测量定
20	变配电室附件		个	数量按实际测量定

人防工程设计自审小组专用章

防火设计自审小组专用章

注册章

工程设计出图专用章

平面位置示意图

版本 Revision			
版 本 Rev.	修 订 内 容 Descriptions	修订日期 Date	修订人 By

审　定 Examined	赵伟	赵伟
审　核 Checked	付俊哲	付俊哲
项目负责 Project Principal	张小华,黄雨明	张小华 黄雨明
专业负责 Special Field in Charge	甘彬	甘彬
校　对 Design Checked	贺雄	贺雄
设　计 Design	甘彬	甘彬
绘　图 Drawn	甘彬	甘彬

建设单位 Client
深圳市地铁集团有限公司

工程名称 Project Title
深铁瑞城（一、二期）

子项名称 Sub-Title
通用图

图纸名称 Drawing title
强电主要设备材料表(续)

子项号 Sub-title NO.	图号 DWG. NO.	人防图号 Air DEF. DWG. NO.
T	DS-T-007	
图别 DWG. Style: 电施	版号 Rev.: A	日期 Date: 2021.03.08
工程编号 Design NO. GC160096	比例 Scale 1:100	

CAPOL 華陽國際
深圳市華陽國際工程設計股份有限公司
SHENZHEN CAPOL INTERNATIONAL & ASSOCIATES CO.,LTD.

建筑 ARCHITECTURE
结构 STRUCTURE
给排水 PLUMBING
暖通 MECHANICAL
电气 ELECTRICAL
弱电 TELECOM
总图 SITE PLAN