

深铁珑境（一期）泛光照明工程比选 招标答疑补遗文件

[2022]01 号

各投标人：

现对 2022 年 11 月 1 日发标的深铁珑境（一期）泛光照明工程的比选文件进行答疑补遗，本答疑补遗与比选文件有矛盾之处，以本答疑补遗文件为准，比选文件的其他部分仍然有效。请投标人按照规定，提交参选文件。

第一部分：对招标文件质疑的回复

1、请问本次投标商务标是只用提供招标人提供的 excel 版本的“表 08A”的清单报价还是需要做成软件版导出来呢？如需软件版，请提供软件版本的招标清单？

回复：无需软件版清单报价，提供 Excel 版的工程量清单，请参选人自行下载。

2、是否会提供招标控制价文件？如提供，请问什么时间发出？

回复：提供比选控制价文件，本项目投标报价上限为比选控制价净下浮 10%，详见附件；控制价文件随本次答疑补遗一起发出，请参选人自行下载。

3、Excel 清单中的 L3 洗墙灯的参数为 36W，而图纸中的“设备材料清单”为 40W，请明确以哪个为准？

回复：是整灯功率 40W，以图纸为准，详见调整后清单。



4、Excel 清单中的 L4 洗墙灯的参数为 50°，而图纸中的“设备材料清单”为 36°，请明确以哪个为准？

回复：36°，以图纸为准，详见调整后清单。

5、图纸中的“设备材料清单”有 DC24V-75W 的开关电源，而 excel 清单中没有，请核实？

回复：详见调整后清单。

6、图纸中的“设备材料清单”有线槽 100*100*1.5mm，而 excel 清单中没有，请核实？

回复：详见调整后清单。

7、图纸中的“设备材料清单”有“供电系统调试”和“接地系统调试”，而 excel 清单中没有，请核实？

回复：详见调整后清单。

8、“灯具安装节点图”中的 JD-01 硬条灯 L8 的黄色挡板 20*20 是什么材质，多厚，是否属于泛光照明单位采购及施工？

回复：L 型灯槽由幕墙施工，不在本次比选范围。

9、请提供详细的灯具参数规格书？

回复：补充附件，请参选人自行下载。

10、样品准备时间较长能否中标后提供样品？请提供样品清单。

7.1 样品制作要求

(1) 承包人投标时应提供所有 LED 灯具样板一套 (含灯座、灯罩、插头, 能与国内市电源插座良好连接, 并正常点亮)。

(2) 样品应符合招标文件技术要求和灯具规格书要求。

(3) 对投标样品的其他要求

a) 灯具外形尺寸: 允许偏差为 $\pm 10\text{mm}$, 宽度的允许偏差为 $\pm 5\text{mm}$; 灯具重量: 允许偏差 $\pm 10\%$ 。

b) 灯具外壳防护等级不低于 IP65。

c) 采用符合招标文件要求的 LED 光源。承包人应提供投标样品采用 LED 的品牌、型号规格、数量、单颗额定功率和发光效率。

d) 样品具备通用插头, 能与国内市电电源插座良好连接, 并正常点亮。

e) 样品灯具背面应有清晰、不易磨损标识, 显示内容样本如下:

① 承包人简称 (不超过 5 个汉字);

② "LED 洗墙灯样品"

7.2 样品送检

1) 样品送独立第三方国家级权威检测机构, 由该检测机构出具检测报告。检测报告包括下表所列项目及测试结果。

序号	项目	样品参数	备注
1	输入电压 (V)	220 1V	输入交流电压
2	输入电流 (A)	0.122	输入交流电流
3	电源频率 (Hz)	50Hz	
4	输入有功功率 (W)	25.28W	总有功功率
5	功率因数	0.98	

回复: 不需提供投标样品。中标后提供施工样品: 所有的灯具都要提供一套样品, 同款参数的灯具短规格的不用提供。招标人认为有必要提供灯具类型其余款式的, 投标人须无条件提供。

11、请明确是否提供软件版工程量清单?

回复: 提供 Excel 版的工程量清单, 请参选人自行下载。

第二部分: 招标文件的补遗

1. 调整工程量清单, 补充灯具参数规格书, 提供控制价文件及标底公示表, 请投标人自行下载。

招标人: 深圳市地铁集团有限公司

2022年11月11日